

Stavba : Hrusice, Josefa Lady - kNN - parc. č. 1541 (IV-12-6036516)

místo stavby : Hrusice, Josefa Lady

obec: Hrusice

okres: Praha - východ

kraj : Středočeský

k.ú. : Hrusice [648655]

stavebník : ČEZ Distribuce, a. s.

účel stavby : Stavba je založena na požadavek zákazníka z důvodu žádosti o připojení pro parc. č. 1541.

OBEZNÁMENÍ SE STAVBOU

M1:250



Popis technického řešení :

Ve stávající trafostanici PY_6117, která je umístěná u č.p.351 proběhne výměna stávajícího transformátoru o výkonu 160 kVA za nový transformátor o výkonu 250 kVA. V návaznosti na výměnu transformátoru a budoucímu rozšíření lokality bude vyměněn nevyhovující rozváděč rNN za nový. Společně s rozváděčem rNN bude vyměněn propoj mezi transformátorem a rNN. Dále proběhne výměna pojistek VN. Bude provedena obnova uzemnění. Z nového rNN se vyvede nové kabelové vedení 1-AYKY-J 3x240+120 mm², které bude zasmyčkováno přes nové kabelové skříně SS100 nebo SS200 v kompaktních plastových pilířích, které se umístí na hranice nových pozemků. Budoucí rozparcelování pozemku je dle situace žadatele naznačena ve výkresové části PD.

Zde vzniknou přípojná místa pro žadatele.

Při křížení stávajících sítí budou dodrženy požadavky vlastníků technické infrastruktury a platná ČSN 73 6005. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do náležitého stavu, případně do stavu odpovídajícího užívání pozemku.

Úprava stávající TS PY_6117 (22/0,4 kV):
výměna transformátoru 160 kVA
za nový transformátor o výkonu 250 kVA
výměna rozváděče rNN + propoj transformátor – rNN
výměna pojistek VN
obnova uzemnění (3 ekvipotenciální kruhy)

1540
Svítek Luděk

2244/18
Obec Hrusice

Obeznamení a souhlas se stavbou.

Vlastník pozemku p.č. 2244/18 byl obeznámen se stavbou a s její realizací souhlasí. Pozemky budou uvedeny do náležitého stavu a předány zápisem.

Dne : _____

Podpis : _____

Obec Hrusice
Ke Hřísti 142
251 66 Hrusice

Tel.: _____

LEGENDA

PROJEKTOVANÉ SÍTĚ

- nové kabelové vedení NN
- nová pojistková skříň
- nová rozpojovací skříň
- ◆ nová spojka NN
- /— nové/stávající uzemnění
- >— stávající kabelové vedení NN
- >— stávající nadzemní vedení NN
- >— stávající kabelové vedení NN
- >— stávající nadzemní vedení NN
- stávající pojistková skříň
- stávající rozpojovací skříň
- stávající podpěrný bod
- nova kabel. chránička
- nova kabel. žlab
- plánované veř. osvětlení

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	2244/18
Obec:	Hrusice [538248]
Katastrální území:	Hrusice [648655]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	3698
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Obec Hrusice, Ke Hřišti 142, 25166 Hrusice

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Středočeský kraj](#), [Katastrální pracoviště Praha-východ](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 08.11.2024 08:00.