

Jsme výlučnými vlastníky dotčeného pozemku
p. č. 3509/1, v k. ú. Trojanovice, Obec Trojanovice.
Souhlasíme se stavbou.

IČO: 00298514

Sídlem: Trojanovice 210, 74401 Trojanovice

Datum:

za obec Trojanovice

LEGENDA SITUACE

Stávající

- NADZEMNÍ KABEL NN
- ZEMNÍ KABEL NN
- BETONOVÝ SLOUP – JB
- ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ
- STŘEŠNÍK

Ostatní inženýrské sítě

- PLYNOVOD PODZEMNÍ
- METALICKÝ KABEL
- DOMOVNÍ PŘÍPOJKA
- VODOVOD PODZEMNÍ

Katastr a polohopis

- KATASTRÁLNÍ HRANICE
- PARCELY DOTČENÉ NOVOU STAVBOU
- PARCELY SOUSEDNÍ DO 2m
- BUDOVY – ZAMĚŘENÉ
- PLOTY A OPĚRNÉ ZDI – ZAMĚŘENÉ
- PŘÍJEZDOVÁ CESTA – ZAMĚŘENÉ
- STROM OVOCNÝ
- STROM JEHLIČNATÝ
- KEŘ
- STROM LISTNATÝ

Náapěťová hladina	NN
Znečištění	0-50 µg/m³
Větrná oblast	II. 25,0m/s
Kraj	Moravskoslezský
Území	zastavěné

Náapěťová soustava:

- 3+PEN AC 50Hz 400/230V, TN-C

Ochr. před úrazem el. proudem: dle ČSN 33 2000-4-41 a PNE 33 0000-1

• Neživé části do 1000 V

- Ochrana automatickým odpojením od zdroje dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.3

- Ochrana izolací dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.2.1

• Živé části

- Ochrana polohou dle PNE 33 0000-1, čl. 3.2.2.1

- Ochrana zábranou dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.2.2

- Ochrana přepážkami nebo kryty dle PNE 33 0000-1, čl. 3.2.2.3

- Ochrana živých částí izolací dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.2.4

Prostory

• Z hlediska úrazu el.proudem:

- Nebezpečné

• Z hlediska vnějších vlivů:

- V - pod přístřeškem dle PNE 33 0000-2

- VI - venkovní dle PNE 33 0000-2

Upozornění:

- Před zahájením výkopových prací musí být zaměřeny a vytyčeny všechny dotčené inž. sítě.


- Zhotovitel stavby bude při její výstavbě respektovat podmínky vlastníků jednotlivých sítí a dotčených nemovitostí.

- Značky ve výkresu jsou schématické a neodpovídají skutečným rozměrům.

- Před uvedením projektovaného zařízení do provozu je nutné zkontrolovat sled fází.

Nové – SO 07 Kabelové vedení

- ZEMNÍ KABEL NN
- PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ
- ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ
- OCHRANNÉ PÁSMO
- ZEMNÍ PÁSEK FeZn 30/4
- PROTLAK



Autorizace

--	--

D. Dokumentace objektů				ARPEX M U P A V A IČ: 26809559 Teslova 873/2 702 00 Ostrava-Privoz		
Zodpovědný projektant	Autorizoval	Vypracoval	Kreslil			
Ing. Milan Krotíl	Ing. Pavel Gold	David Matyska	David Matyska	ČKAIT 1104607		
Kraj Moravskoslezský K. ú. Trojanovice				Druh PD DPZ		
Stavebník ČEZ Distribuce. a.s., Teplická 874/8, 405 02 Dečín IV – Podmokly				Formát A3		
Druh. povaha, stavebního díla Trojanovice , č.parc. 3001/13, NNK				Datum 07/2026		
				Číslo kopie:		
Objekt SO 07 Kabelové vedení NN				Č.zakazky Z260694		
				Č.stavby IP-12-8036593		
Obsah výkresu Situace montáže				Měřítko Číslo výkresu		
				1:250 01		

