



naše značka
5003032192
vyřizuje
Daniel Běle
e-mail
technici@gasnet.cz
datum
19.04.2024

Ing. Jiří Pavlů
Nad Tratí 344
46312 Liberec

Věc:

2 RD Rychnov u Jablonce nad Nisou

K.ú. - p.č.: Rychnov u Jablonce nad Nisou

Stavebník: Ing. Jiří Pavlů, Nad Tratí 344, 46312 Liberec

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Stanovisko NELZE použít k povolení nebo pro realizaci stavby.

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

VTL plynovod DN 300 - rok uvedení do provozu 1976

Je proto nutné činnosti v této lokalitě řešit dle zákona č. 458/2000 Sb., TPG 700 03, TPG 702 04 a ČSN EN 1594.

Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od potrubí

Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 300 je 40 m na obě strany od potrubí

Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.

Bezpečnostní pásmo slouží k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob.

Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob MŮŽE provozovatel udělit písemný souhlas se stavební činností v ochranném pásmu nebo k umístění stavby v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu. Stanovisko je vypracováno v souladu s TPG 700 03 a navazujícího interního metodického pokynu provozovatele VTL plynovodu na povolování staveb v ochranném a bezpečnostním pásmu.

Změnou využití území, tj. umístěním rodinného domu se mění stávající charakter a rizikovost řešeného území. Z tohoto důvodu je třeba individuálně posoudit přijatelnou míru rizika pro budoucího majitele nemovitosti v této lokalitě.

Aktuální míra rizika VTL plynovodu DN 300 NEUMOŽŇUJE zahájit jednání o umístění stavby v jeho bezpečnostním pásmu.

Posouzení VTL plynovodu:

Kategorie VTL plynovodu DN 300 dle TPG 700 03: kategorie I

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz



Limity pro umístění RD jsou následující:

Typ neplynárenské stavby : stavby pro bydlení s výskytem do 50 osob včetně
Zatřídění stavby dle TPG 700 03: stavba typu 4

Možné odstupové vzdálenosti RD od VTL plynovodu DN 300:
40 m - bez nutnosti aplikovat bezpeč. opatření na budově

Stavba RD bude navržena podle těchto pravidel:

Orientace vchodů - Vchod nebo alespoň jeden únikový východ s dostatečnou kapacitou pro evakuaci osob musí být odvrácen od VTL plynovodu.

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- pro návrh inženýrských sítí je třeba respektovat technické pravidlo TPG 702 04, Tab.9;

OPLOCENÍ:

- VTL plynovod preferujeme zachovat trvale volně přístupný a nezaplocený;
- v souběhu s VTL plynovodem vést mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (min. 4 m od potrubí);
- v místě křížení s VTL plynovodem v rozsahu ochranného pásma VTL plynovodu (4 m na obě strany od potrubí) musí být bez podezdívky a musí být zhotoveno z lehko rozebíratelného materiálu (klasické drátěné);
- sloupky oplocení v místě křížení umístit nejblíže min. 2 m od potrubí VTL plynovodu na obě strany;
- bránu situovat min. 4 m od potrubí VTL plynovodu;

Oplocení pozemku je možné za podmínky, že majitel umožní přístup na pozemek za účelem provádění inspekce a údržby VTL plynovodu DN 300.

Společnost GasNet, s.r.o. jako vlastník a provozovatel plynárenského zařízení, souhlasí v souladu s ustanovením § 68 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů s vybudováním oplocení pozemku za těchto podmínek:

Zpřístupnění pozemku na výzvu společnosti GasNet, s.r.o. zajistí vlastník či uživatel pozemku v termínu a čase, určeným společností GasNet, s.r.o. a to za účasti vlastníka nebo uživatele nemovité věci. Při zpřístupnění nemovité věci bez účasti vlastníka nebo uživatele nenese společnost GasNet, s.r.o. odpovědnost za případné škody, které nesouvisejí s prováděnou činností společnosti GasNet, s.r.o..

DOPROVODNÉ STAVBY RD - STUDNA, GARÁŽ, ZAHRADNÍ DOMEK (SKLAD), SKLENÍK, PERGOLA, BAZÉN:

- situovat mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (min. 4 m od potrubí);

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE, CHODNÍKY:

- povrch je libovolně volitelný (štěrkový, zámková dlažba atd.);
- v souběhu vést mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (min. 4 m od potrubí);
- požadujeme zachovat stávající nivelitu terénu v ochranném pásmu VTL plynovodu, krytí nad potrubím nesmí být menší jak 0,8 m a větší jak 1,5 m;
- křížení s VTL plynovodem navrhnout pokud možno kolmo, min. však pod úhlem 60°;
- při křížení komunikace s VTL plynovodem požadujeme nad potrubí umístit silniční betonové panely;
- panely se ukládají kolmo k ose VTL plynovodu do pískového lože nad zemní pláň min. 0,5 m (a více) nad potrubí a to v celé šíři komunikace;

PARKOVACÍ A Odstavné zpevněné plochy:

- situovat mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (min. 4 m od potrubí);

TERÉNNÍ ÚPRAVY:

- lze provádět mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (min. 4 m od potrubí);

SADOVÉ ÚPRAVY:

- výsadbu stromů a keřů provádět tak, aby obrys výsadbové jámy byl umístěn mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (min. 4 m od potrubí);
- zatravnění bez omezení;

V případě potřeby je možné stávajících plynárenských zařízení ve správě GasNet, s.r.o. zdarma vytyčit. Informace o vytyčení plynárenských zařízení, včetně žádosti naleznete na internetové adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>. Uveďte číslo této žádosti.

Polohu stávajících plynárenských zařízení ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na internetové adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>.



Projektovou dokumentaci pro další stupeň řízení na konkrétní stavební záměr (přesné umístění a specifikaci stavby) i se zakresleným plynárenským zařízením v naší správě a okótovanou vzdáleností objektů od našeho zařízení (vč. respektování výše uvedených podmínek) je nutné předložit k odsouhlasení.

Novou žádost, prosím, zaevidujte přes naše webové stránky <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení".

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5003032192 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Daniel Běle
Specialista externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Ing. Jiří Pavlů, Nad Trati 344, 46312 Liberec. Kú.: Rychnov u Jablonce nad Nisou.



Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003032192 ze dne 19.04.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Ing. Jiří Pavlů , Nad Tratí 344, 46312 Liberec. K.ú.: Rychnov u Jablonce nad Nisou.



Legenda:	
 N TL  S TL  V TL  V TL	linie plynovodu
  	nefunkční plánovaná stavba před realizací ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektrodpojka
	kabel protikorozi ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
   	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003032192 ze dne 19.04.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Ing. Jiří Pavlů, Nad Trati 344, 46312 Liberec. K.ú.: Rychnov u Jablonce nad Nisou.



Tabulka 9 – Nejmenší dovolené vzdálenosti mezi povrchy potrubí VTL plynovodu a podzemními vedeními technického vybavení při křížení nebo souběhu

Položka	Druh vedení	Nejmenší dovolená vzdálenost [m]		
		Křížení	Souběh	
		Podskupina VTL plynovodů	Podskupina VTL plynovodů	
		A3, B1, B2	A3	B1, B2
1	Dálkovody s hořlavými kapalinami a zkapalněnými uhlovodíky	0,5	10 ^{*)}	10 ^{*)}
2	Kabely sdělovací	0,3 ^{**)}	1,5	2
3	Kabely trakční a ostatní silnoproudé nn, vn	0,3 ^{**)}	4 ^{***)}	4 ^{***)}
4	Potrubí vodovodní	0,3	2,5	3
5	Splaškové stoky, kanalizační přípojky, ostatní kovová a nekovová potrubí (bez trvalého vnitřního přetlaku)	0,3 ^{****)}	4	4
6	Meliorační potrubí, dešťové stoky a zatrubněné vodní toky, závlahová potrubí	0,1	neurčuje se	neurčuje se
7	Plynovody (neplatí pro nadzemní vedení a potrubí současně pokládáná do společného výkopu ^{*****)})	0,3	1,5 ^{*****)}	3 ^{*****)}
8	Ostatní kovová potrubí (s trvalým vnitřním přetlakem)	0,3	3	3
9	Ostatní nekovová potrubí (s trvalým vnitřním přetlakem)	0,3	3	3
10	Kabelovody, kolektory, teplovodní kanály apod.	0,3 ^{*****)}	5	5
^{*)} Na 2,5 m (A3) a 3 m (B1, B2) je možno tuto vzdálenost snížit v případě, že izolace plynovodu je prokazatelně odolná proti působení hořlavých kapalin a kapalných uhlovodíků. ^{**)} Kabel se ukládá do tvárnice chráničky nebo do korýtky v délce 2 m od potrubí na obě strany. ^{***)} V odůvodněných případech je možno vzdálenost snížit až na 3 m. Při uložení kabelů do chráničky odolné proti mechanickému poškození je možno tuto vzdálenost ještě snížit u vedení nn na 0,6 m a u vn na 1 m. V uzavřených areálech plynárenských zařízení lze vést kabely nn v nejmenší vzdálenosti 1 m a kabely vn 3 m od povrchu potrubí plynovodu. ^{****)} Plynovod nebo křížené vedení musí být uložen v chráničce přesahující vnější obrys zařízení po obou stranách 2 m. Chránička se neinstaluje, je-li nejmenší vzdálenost mezi plynovodem a stokami a kanalizačními přípojkami (mimo tlakových) větší než 1 m a je-li zároveň plynovod nad stokou a kanalizační přípojkou. ^{*****)} Při společném ukládání platí pro souběh plynovodů vzdálenost 0,5 m. ^{*****)} Při opravách a rekonstrukcích, kdy nový, v souběhu pokládaný plynovod nahrazuje stávající, je možno vzdálenost snížit až na 1 m.				