


katastrální území	Rychnov u Jablonce nad Nisou
pozemek p. č.	3091
druh	zahrada



materiál - délka	PVC DN 150 SN4 - 1,9 m	SEP	PVC DN 150 SN4 - 1,0 m	NF	PVC DN 100 SN4 - 8,5 m	vsakovací studna
sklon - délka	2,0 % 1,9 m			2,0 % - 1,0 m	23,0 % - 8,5 m	

projekt	Septik a nitrifikační filtr na pozemku p. č. 3091 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou	
klient	Mládek Lukáš Ing., nám. Dr. E. Beneše 37/12a, Liberec III-Jeřáb, 46007 Liberec	
projektant	 AquaKlimax s.r.o. Husova 21/13, 460 01 Liberec 1 e-mail: info@aquaklimax.cz tel.: +420 487 989 288 www.aquaklimax.cz	
název výkresu	Podélný profil splaškové kanalizace	
vypracoval	Mgr. Tomáš Kysilka	
kontroloval	Ing. Pavel Schneider	
stupeň projektu	Dokumentace pro povolení stavby	
měřítko	1:200/1:100	č. výkresu D.1
datum	září 2024	paré