

Žádost o projednání dotazů na zastupitelstvu

Věc:

Odvodnění oblasti pro výstavbu 50 RD

Žadatel:

Ing. Matěj Machač (projektant)

Stavařov 99, Pardubice 530 09

732 861 769

Machac@projekcemachac.cz

Popis:

V příloze vidíte barevně znázorněné řešení, jak zajistit odvodnění oblasti. Odvodnění by bylo navrženo zcela bez technologií. Ve třetině oblasti (směrem od příjezdové cesty) by byl nejvyšší bod (bledě modré označení). V této třetině by se dešťové vody likvidovaly vsakem (růžové označení). Ve zbylých dvou třetinách oblasti nelze dešťové vody dle inženýrskogeologického posudku vsakovat a musí se odvádět pryč. Odvod vody by byl zajištěn přes vyspádané průlehy (rigoly neboli povrchové trativody), které by byly umístěny v zeleném pásu (tmavě modře vyznačeno). Ty by vedly do většího mokřadu v zadní části oblasti (označeno žlutě) nebo alternativně do rybníčku.

Vybudovat rybníček se stálou hladinou vody bude nákladnější a není to technicky nutné. Vybudovat mokřad (zaplněný vodou pouze v období dešťů) by bylo levnější a technicky dostatečné.

Dotazy:

- 1.) Je možné předat po realizaci komunikaci i s odvodněním do vlastnictví obci Staré Hradiště?
- 2.) Je možné předat po realizaci mokřad i s parcelou bez rodinných domů (zadní část u Brozanského potoka) obci Staré Hradiště?
- 3.) Je možné předat po realizaci rybníček i s parcelou bez rodinných domů (zadní část u Brozanského potoka) obci Staré Hradiště?
- 4.) Pokud by se realizovala nákladnější varianta, tedy rybníček, je obec ochotna se na realizaci odvodnění oblasti a rybníčku finančně podílet v poměru 50/50 investor/obec?
- 5.) Pokud by se zajišťovala dotace na realizaci rybníčku, je obec ochotna se na zajištění dotace (projekt pro zajištění dotace) finančně podílet v poměru 50/50 investor/obec?

Poprosím Vás o Vaše vyjádření k těmto dotazům písemně odeslat na můj mail.

Ukázka vyspádaného průlehu/rigolu (označeno tmavě modře v příloze):

