



LEGENDA

	PROJEKTOVANÉ PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN - NOVÁ TRASA SO-07.00
	PROJEKTOVANÁ CHRÁNIČKA SO-07.00
	NOVÁ PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ SO-07.00
	VYMĚNĚNÁ ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ SO-06.00
	DEMONTÁŽ ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ SO-06.00
	STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ NN
	STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN
	STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ
	STÁVAJÍCÍ ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ
	STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ
	STÁVAJÍCÍ BETNOVÝ SLOUP
	STÁVAJÍCÍ VODOVOD
	STÁVAJÍCÍ PLYN NTL
	STÁVAJÍCÍ UZEMĚNÍ



3/PEN ~ 400/230V 50Hz

Třída zeminy - III
Prostory - nebezpečné (typ VI)
Ochrana před nebezpečným dotykem dle PNE 33 0000-1 :
- základní ochrana: polohou, krytím a dvojitou izolací
- ochrana připorūše: v síti TN-C automatickým odpojením od zdroje nadproudovými ochrannými přístroji (strana NN)
- ochrana připorūše: v síti IT zemněním (strana VN)

ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:		
JIŘÍ PRUŠEK	KUBA DAVID	KUBA DAVID		
MÍSTO: Kat. území: Rychnov u Jablonce nad Nisou Obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou	MĚŘÍTKO	1:250		
INVESTOR: ČEZ DISTRIBUCE, A.S.	DATUM	2/2026		
AKCE : JN-Rychnov u JBC,Lužická,svod,kNN,SS100	ÚČEL	D.P.S.		
	ČÍS.ZAK.	IP-12-4017165		
OBSAH : KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	Č.VÝKR.	PARÉ Č.		
	3			