



ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Podle § 48 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy budovy č.p.90 a 620, Bělkovice - Lašťany

Druh zadávacího řízení

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon).

Identifikační údaje o zadavateli

Název zadavatele:	Obec Bělkovice - Lašťany
Sídlo:	783 16 Dolany, Bělkovice – Lašťany 139
IČ:	00298654
Osoba oprávněná jednat:	Ing. Tomáš Němčic, starosta obce

(dále jen „zadavatel“)

Identifikační údaje o účastníkovi zadávacího řízení

Název:	Provádění staveb Olomouc, a.s.
Sídlo:	17. listopadu 1215/2c, 779 00 Olomouc
IČO:	253 85 551

(dále jen „účastník“)

Výrok rozhodnutí zadavatele

Zadavatel v rámci výše uvedené podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), **rozhodl** usnesením Rady obce Bělkovice - Lašťany č. 19/2023 ze dne 11. 10. 2023 a

V Y L O U Č U J E

účastníka zadávacího řízení společnost Provádění staveb Olomouc, a.s., sídlem 17. listopadu 1215/2c, 779 00 Olomouc IČO 253 85 551, (dále jen „účastník“ nebo „dodavatel“) z další účasti v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 48 odst. 2 zákona.

Odůvodnění vyloučení

Splnění základní, profesní způsobilosti dle § 74 a 77 zákona, ekonomické a technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 zákona

- Účastník zadávacího řízení nepředložil na základě výzvy zadavatele v souladu s § 53, odst. 4 zákona originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o prokazující splnění základní, profesní způsobilosti dle § 74 a 77 zákona, ekonomické a technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 zákona



Technické podmínky vymezující předmět plnění veřejné zakázky

Nabízení kontaktní zateplovací systém (KZS)

- V nabídce není předložen doklad akreditované zkušebny prokazující odolnost KZS proti krupobití pro nabízený armovací tmel s obchodním názvem Capatect Minera Casbon Extra Staubarm, ale pro armovací tmel s obchodním názvem Capatect Carbonit.

PVC okna (vnější)

- Z předložené nabídky není zřejmé, které konkrétní zasklení účastník zadávacího řízení nabízí. Na výzvu zadavatele k objasnění přeložené nabídky dle § 46 účastník zadávacího řízení v zadavatelem stanovené lhůtě nereagoval.

PVC dveře (vnější)

- V nabídce není předložen doklad akreditované zkušebny prokazující splnění hodnoty součinitele prostupu tepla rámem U_f . Předložený certifikát na vlastnost výrobku č. 22 242 CV je pouze pro rámy platových oken nikoli rámy platových dveří.
- Z předložené nabídky není zřejmé, které konkrétní zasklení účastník zadávacího řízení nabízí.
- V nabídce je předložena technická zpráva č. 463000140 / 02 Výpočet koeficientu prostupu tepla konstrukčního prvku – podkladový profil 8069 pro plastový podkladový profil. Dle PD, konkrétně ve výpisu prvků PSV je požadován pro plastové dveře purenitový podkladní profil. Na výzvu zadavatele k objasnění přeložené nabídky dle § 46 účastník zadávacího řízení v zadavatelem stanovené lhůtě nereagoval.

AL dveře (vnější)

- Z předložené nabídky není zřejmé, který konkrétní typ hliníkových vnějších dveří účastník zadávacího řízení nabízí. Na výzvu zadavatele k objasnění přeložené nabídky dle § 46 účastník zadávacího řízení v zadavatelem stanovené lhůtě nereagoval.
- V nabídce není předložen doklad akreditované zkušebny prokazující splnění hodnoty součinitele prostupu tepla rámem U_f .
- V nabídce je předložena technická zpráva č. 463000140 / 02 Výpočet koeficientu prostupu tepla konstrukčního prvku – podkladový profil 8069 pro plastový podkladový profil. Dle PD, konkrétně ve výpisu prvků PSV je požadován pro plastové dveře purenitový podkladní profil.

Dřevěné dveře vnější

- V nabídce je předložena technická zpráva č. 463000140 / 02 Výpočet koeficientu prostupu tepla konstrukčního prvku – podkladový profil 8069 pro plastový podkladový profil. Dle PD, konkrétně ve výpisu prvků PSV je požadován pro plastové dveře purenitový podkladní profil.

Ústřední vytápění

- Výkon nabízeného plynového kotle BAXI Luna Platinum+, model 1.24, je dle předloženého technického listu 2,6 – 26,1 kW, požadovaný výkon dle PD je 2 - 24 kW při teplotě TV/TR= 50/30 °C. Není splněn parametr na minimální výkon plynového kotle.
- Účastník zadávacího řízení neprokázal splnění maximální hladiny akustického výkonu 28 dB nabízeného plynového kotle BAXI Luna Platinum+, model 1.24, při dílčím výkonu.

Na výzvu zadavatele dle § 46 zákona k objasnění a/nebo doplnění přeložené nabídky, resp. objasnění zadavatelem zjištěných a výše uvedených nedostatků, účastník zadávacího řízení v zadavatelem stanovené lhůtě nereagoval.



Na základě shora uvedeného účastník zadávacího řízení společnost MARHOLD a.s., sídlem Motoristů 24, 530 06 Pardubice, IČO 150 50 050 nesplnil podmínky účasti v zadávacím řízení, čímž byl naplněn důvod pro vyloučení dle § 48 odst. 2, písm. b) zákona.

Poučení

Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení lze podat odůvodněné námitky v souladu s § 241 zákona, které musí účastník zadávacího řízení doručit zadavateli ve lhůtě dle § 242 zákona. Účastník zadávacího řízení se práva na podání námitek může písemně vzdát v souladu s § 243 zákona.

Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení se dle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody, v platném znění, považuje za doručené okamžikem přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení, podle § 246 odst. 1 písm. a) zákona, uzavřít smlouvu.

.....
Ing. Tomáš Němčic, starosta obce