

Datum: 10.10.2023
Značka: 23/BM/108
Vyřizuje: Ing.Gramblichková
Kontakt: +420 725 852 112
Mail: gramblickova@edwin.sk

Město Úsov
Městský úřad Úsov
nám. Míru 86
789 73 Úsov

Věc: Žádost o určení podmínek k realizaci stavby

Název stavby: “ MKPB Ráječek – Mohelnice – Červenka, V572/587/588 “
Investor stavby: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, (IČ: 24729035)
v zastoupení: EDWIN BOHEMIA, s.r.o., Okružní 876/19b, 638 00 Brno

Umístění stavby:
Kraj: Olomoucký
Okres: Olomouc, Šumperk,
Obec: Dubicko, Police, Medlov, Uničov, Červenka, Úsov, Stavenice, Mohelnice
Katastrální území: Dubicko, Police, Králová, Benkov u Střelice, Střelice u Litovle, Červenka, Úsov-město, Stavenice, Mohelnice

Charakter stavby: Oprava VVN vedení

K opravě vedení bylo přistoupeno z důvodů špatného stavu betonových základů a vetknutí ocelových konstrukcí do betonových základů.

Popis stavby: Venkovní vedení 2x 110 kV V 572/587/588 Ráječek – Mohelnice - Červenka je vedeno na příhradových stožárech s fázovými vodiči 2x3x AlFe 210 a 2x3AlFe, s uspořádáním DSOU. V rámci provedené mimořádné kontroly podpěrných bodů (MKPB) byl zjištěn špatný stav betonových základů (drolení a popraskání betonu), nedodržená min. výška betonových základů nad terénem a koroze vetknutí ocelových konstrukcí do betonů u 20 ks stožárů. U 5 ks stožárů jsou ohnuté příčky. Jedná se o 10 ks stožárů na odbočce Mohelnice (p.b.č. 1, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 25) a 10 ks stožárů na hlavní lince Ráječek - Červenka (p.b.č. 90, 88, 82, 75, 70, 68, 39, 38, 37, 34). U stožáru č. 11, 12, 15, 22, 25 jsou ohnuté příčky (na p.b. č.22- 2x příčka, u ostatních stožárů po jedné příčce). V nevyhovujícím stavu je i systém identifikačního a bezpečnostního značení stožárů. (Stavba bude provedena na § 103 SZ.)

Po ukončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu. Případné škody způsobené na pozemcích budou uhrazeny.

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Z hlediska nakládání s odpady budou splněny požadavky dané zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a souvisejících předpisů.

V rámci stavby ani následném jejím provozu nedojde k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, nebude docházet k vypouštění odpadních vod do vod povrchových ani podzemních, nebude docházet k vypouštění odpadních vod s obsahem zvláště nebezpečných látek do veřejné kanalizace. Součástí stavby není stavba a úprava zdroje znečištění ovzduší, při stavbě nebude realizován žádný technologický proces, který znečišťuje ovzduší. Realizací stavby dojde k občasnému zatěžování okolí hlukem v době stavebních prací, po dokončení stavby v rámci provozu nebude docházet k zvýšenému zatěžování okolí hlukem.

Prosíme o informaci k existenci Vašich zájmů, příp. zařízení a jejich zakreslení do přiložené mapy, a také o určení podmínek k realizaci stavby.

Za příznivé a brzké vyřízení naší žádosti Vám předem děkujeme a zůstáváme s pozdravem.




Zdeněk Němeček
jednatel společnosti

Příloha:

- Situační mapa

Situace trasy V 572_588 Ráječek–Mohelnice–Červenka



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 160182864-5714-231011073138.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **160182864-5714-231011073138**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **4**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Město Úsov, IČ: 00303500

Pracoviště: Město Úsov

Datum vyhotovení: **11.10.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: ILONA HUSÁRKOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



160182864-5714-231011073138