

Obec Bělkovice - Lašťany
Zastupitelstvo obce Bělkovice - Lašťany
Požární řád obce

Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany se na svém zasedání konaném dne 11.09.2024 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), ve znění pozdějších předpisů, tento požární řád obce (dále jen řád):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

- (1) Tento požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.
- (2) Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje obec zejména s hasičským záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku požární ochrany.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

- (1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Bělkovice - Lašťany (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 tohoto řádu.
- (2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:
 - a) zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 12 měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah k zajištění požární ochrany v obci,
 - b) starosta - zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností obce na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

- (1) Obec nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné činnosti ani objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru ani podmínky požární bezpečnosti vztahující se k takovým činnostem či objektům.

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

- (1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno ohlašovou požárů uvedenou v čl. 7.
- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1.

Čl. 5

Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

- (1) Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 řádu.
- (2) Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do hasičské stanice JSDH obce na adrese Bělkovice – Lašřany 780,783 16 Bělkovice-Lašřany anebo na jiné místo, stanovené velitelem JSDH.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

- (1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů¹.
- (2) Zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny v nařízení kraje². Zdroje vody pro hašení požárů na území obce jsou uvedeny v příloze č. 3 řádu.
- (3) Nad rámec nařízení kraje obec stanovila zdroje vody pro hašení požárů. Přehled zdrojů vody je uveden v příloze č. 3 řádu. Zdroje vody pro hašení požárů, jakož i čerpací stanoviště pro požární techniku jsou vyznačeny v plánu v příloze č. 3 řádu, který se v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5 a jednotce Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
- (4) Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovila obec (čl. 6 odst. 3), jsou povinni oznámit obci:
 - a) nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací,
 - b) neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.

¹ § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

² nařízení Olomouckého kraje č. 3/2005 ze dne 19. 5. 2005

Čl. 7

Ohlašovna požárů, odkud lze hlásit požár, a způsob jejího označení

Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je v době provozu ohlašovny označena tabulkou „Ohlašovna požárů“:

Budova obecního úřadu na adrese Bělkovice – Lašťany 90, 783 16 Bělkovice-Lašťany.

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

- a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlášován přerušovaným tónem koncového prvku jednotného systému vyrozumění a varování, obecního rozhlasu po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) a doprovázený slovní informací, že byl vyhlášen požární poplach nebo
- b) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhláší signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlášován přerušovaným tónem koncového prvku jednotného systému vyrozumění a varování, elektronickou sirénou po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) a doprovázený slovní informací, že byl vyhlášen požární poplach nebo slovním prohlášením v obecním rozhlase.

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Olomouckého kraje je uveden v příloze č. 1 řádu.

Čl. 11

Účinnost

Tento Požární řád nabývá účinnosti dnem schválení v zastupitelstvu obce.

Ing. Tomáš Němčic v.r.

starosta

Ing. Evžen Bukor

místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne :

Sejmuto z úřední desky dne :

Příloha č. 1 k požárnímu řádu

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje.

Příloha č. 2 k požárnímu řádu

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce.

Příloha č. 3 k požárnímu řádu

- A) Přehled zdrojů vody (výpis z nařízení kraje + stanovené zdroje vody nad rámec tohoto nařízení kraje).
- B) Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanišť a směru příjezdu k nim.

Příloha č. 1 k požárnímu řádu

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

z požárního poplachového plánu Olomouckého kraje

- (1) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu				
	První jednotka požární ochrany	Druhá jednotka požární ochrany	Třetí jednotka požární ochrany	Čtvrtá jednotka požární ochrany
Název jednotek požární ochrany	JSDH Bohuňovice	JSDH Bělkovice - Lašťany	JPO HZS Olomouckého kraje – HS Šternberk	JSDH Dolany
Kategorie jednotek požární ochrany	JPO II	JPO III	JPO I	JPO III

Pozn.:

HZS – hasičský záchranný sbor,

JPO – jednotka požární ochrany (příloha k zákonu o požární ochraně),

JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů,

HS – hasičská stanice,

stupně poplachu – viz § 20 a násl. vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 2 k požárnímu řádu

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce

Název jednotky požární ochrany	Kategorie jednotky požární ochrany	Požární technika a věcné prostředky požární ochrany	Počet členů
JSDH Bělkovice - Lašťany	JPO III	1x CAS, 1x DA, 1x nákladní vozík, 1x speciální terénní vozidlo SxS, 1x přenosná stříkačka, 8x dýchací technika	12

Pozn.:

CAS – cisternová automobilová stříkačka,

DA – dopravní automobil.

SxS – side by side

Příloha č. 3 k požárnímu řádu

A) Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje

Typ zdroje vody	Název	Kapacita	Čerpací stanoviště	Využitelnost
přírozené	Trusovický potok	20 m ³ /min	Splav u „železného mostu“, u ev. č. 8, u ev. č. 646, u ev. č. 135, u ev. č. 526, u ev. č. 278, u ev. č. 267, u ev. č.	celoroční
umělé	Rybník v Lašřanech u školy	500 m ³	Jihozápadní hráz, před č. p. 343.	celoroční
víceúčelové	Hydrantová síť	150 m ³	Nadzemní a podzemní hydranty.	celoroční

Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů stanovených nad rámec nařízení kraje

Typ zdroje vody	Název	Kapacita	Čerpací stanoviště	Využitelnost
víceúčelové	Koupaliště v Lašřanech č.p. 304	1000 m ³	Západní strana bazénu za pomoci přenosné stříkačky.	celoroční

B) Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů