

oddělená hladkými pruhy šířky 25 cm z kamenné dlažby.

Nové parkoviště bude z technických materiálů s dlouhou životností - pojezděná plocha betonová dlažba a plochy stání ze vsakovací dlažby Hydroset se zatravněním.

Veřejné prostory budou doplněny svítidly veřejného osvětlení a městským mobiliářem. Veškeré doplňkové prvky budou materiálovým a barevným provedením v neutrálním světle šedém odstínu. Konkrétní výrobky a materiály budou stanoveny v dalších stupních projektové dokumentace.

Plochy místní komunikace - poježděné z živičného povrchu a dlažby

Po provedení přípravných zemních prací a zhutnění zemní pláň na požadovanou hodnotu bude prostor připraven pro uložení nových vrstev skladby.

Realizovaná skladba musí umožnit očekávanou intenzitu dopravy a pojezd velmi těžkými nákladními vozidly nad 3,5 tuny (příjezd hasičů, vozidla technické obsluhy, autobusy). Komunikaci lemují betonové u žulové obruby šířky 150 mm osazené do bet. lože, případně obruby okolních ploch.

Plochy komunikace budou vyspádovány do strany a odvodněny dešťovou kanalizací do obecního řádu dešťové kanalizace v příčném spádu min. 1%.

K.01 Komunikace - živičný asfaltobetonový povrch

KONSTRUKCE ASFALTOVÉ KOMUNIKACE

<i>Asfaltobeton střednězrnný</i>	<i>ACO 11</i>	<i>40 mm</i>	<i>ČSN EN 13108-1</i>
<i>Asfaltový postřik spojovací 0,5kg/m²</i>	<i>PS-A</i>		<i>ČSN 73 6129</i>
<i>Obalované kamenivo střednězrnné</i>	<i>ACP 16+</i>	<i>80 mm</i>	<i>ČSN 73 6121</i>
<i>Penetrační makadam</i>	<i>PMH</i>	<i>150 mm</i>	<i>ČSN736127-2</i>
<i>Štěrkodrt' 0-63</i>	<i>ŠD_A 0-63</i>	<i>150 mm</i>	<i>ČSN73 6126-1 Edef=70MPa</i>
<i>Konstrukce komunikace celkem</i>		<i>min. 420 mm</i>	

Upravená a zhutněná pláň Edef = 45 MPa

skladba dle TP 170 (D1-N-2-PIII-V)

plocha 374 m²

K.02 Komunikace - betonová dlažba

KONSTRUKCE DLÁŽDĚNÉ KOMUNIKACE - ZVÝŠENÁ VOZOVKA

Betonová dlažba skladebná tl. 80 mm, BF - rovné hrany bez fazety

<i>rozměr 200x200 mm</i>	<i>DL I</i>	<i>80 mm</i>	<i>ČSN 73 6131</i>
<i>Podkladní vrstva F4/8</i>	<i>L</i>	<i>40 mm</i>	<i>ČSN 73 6131</i>
<i>Podklad ze štěrkodrti 0/32</i>	<i>ŠDa 0-32</i>	<i>150 mm</i>	<i>ČSN 73 6126-1 Edef=100MPa</i>
<i>Podklad ze štěrkodrti 0/63</i>	<i>ŠDa 0-63</i>	<i>200 mm</i>	<i>ČSN 73 6126-1 Edef=70 MPa</i>
<i>Konstrukce komunikace celkem</i>		<i>min. 470 mm</i>	

Upravená a zhutněná pláň Edef = 45 MPa

skladba dle TP 170 (D2-D-1-PIII-V)

plocha 108 m²

Dlažby budou vyspádovány vhodným trvanlivým materiálem zabraňujícím uvolňování jednotlivých prvků dlažby. Např. křemičitý písek 0-4 mm.

Šířka spáry dlážděných povrchů bude dle TP 192, velké kamenné kostky 10 až 20 mm, drobné kostky 10 až 15 mm, mozaikové kostky max. 5 mm, betonová dlažba 3 až 5 mm.

V ochranném pásmu vodovodu budou štěrkové vrstvy zmenšeny tak, aby celková konstrukce komunikace byla max. 400 mm.

Komunikace dlážděná, řádková, kladení na vazbu – dle podmínek ČSN 73 6131, ČSN EN 1342 a TP192.

Dlažba bude betonová, skladebná, 200/200/80 mm, materiál musí být vhodný daný typ komunikace, nenasákavý, šedého přírodního odstínu. Pro kontrolu jakosti musí prvky splňovat požadavky uvedené v ČSN EN 1338 na pevnost betonu v příčném tahu, rozměrové tolerance, odolnost proti působení chemických rozmrazovacích látek, ohrusnost povrchu.