



Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

nám. Míru 720

468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
IP-12-4015974

VYŘIZUJE / TELEFON
Zerzánová / 778087267

MÍSTO ODESLANÍ / DNE
Jablonec n./N. / 21.10.2024

Věc: Žádost o souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci

Název stavby: **IP-12-4015974 K_JN-Rychnov u Jbc n.N. 3407/1, kNN**

stavba, která dle § 171 zákona č. 283/2021 Sb. (Stavební zákon) nevyžaduje povolení (drobná stavba uvedená v příloze č. 1 k zákonu, odst. 1, písmeno a), bod 28)

Dobrý den,
společnost ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená společností ELIPROM spol. s r.o., si Vám dovoluje oznámit, že v současné době připravuje projektovou dokumentaci výše uvedené stavby.

Investor: **ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035; DS: v95uqfy**
se sídlem Děčín, Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

Žadatel: **ELIPROM spol. s r.o., IČ: 48264237; DS: tfh3r89**
se sídlem Legií 317/19, 460 01 Liberec 12
Zasílací adresa: Na Úbočí 5267/16, 466 05 Jablonec nad Nisou

Popis stavby:

Stavba se nachází v k.ú. **Rychnov u Jablonce nad Nisou** v obci **Rychnov u Jablonce nad Nisou**.
Stavbou dojde k dotčení pozemků **parc. č. 3405 a 3407/1**.

SO 06 – Osazení nové R120 na stávající PB č. 237

Nová rozpojovací skříň SP100 (R120) bude umístěna na stávajícím PB č. 237 ve výšce 2,5–3 m od zemní roviny. Do R120 bude přiveden svodový vodič AYKY-J 4x35 o délce 6 m ze stávajícího venkovního distribučního vedení. Nová rozpojovací skříň nebude uzemněna z důvodu stávajícího uzemnění vodiče PEN vzdáleného do 100 m od nové kabelové skříňě.

SO 07 – Nové kabelové vedení NN

Nové podzemní kabelové vedení bude vyvedeno z rozpojovací skříňě R120 osazené v rámci SO 06 na ppč. 3405, ze které povede v nejkratší možnou trasou na připojovanou parcelu č. 3407/1. Nové kabelové vedení NN bude vedeno přibližně 9 m severním směrem nejprve v krajnici komunikace a poté bude vedeno překopem přes silnici III. třídy na ppč. 3405 směrem k připojované parcele č. 3407/1. Kabelové vedení bude ukončeno v nové přípojkové skříni SS100 (X81) umístěné v jihozápadním rohu připojované pozemkové parcely č. 3407/1.

Nová přípojková skříň X81 v plastovém pilíři bude na pozemkové parcele č. 3407/1 osazena tak, aby její přední strana byla umístěna zároveň se stávajícím oplocením. Stávající oplocení a dřeviny v místě osazení nové přípojkové skříňě budou v rámci stavby odstraněny, tak aby byl zajištěn přístup k přípojkové skříňě z veřejně přístupné parcely.

Zasílací adresa:

ELIPROM spol. s r.o., Na Úbočí 5267/16, 466 05 Jablonec nad Nisou



ELIPROM spol. s r.o., Legií 317/19, Liberec XII - Staré Pavlovice, 460 01 Liberec
IČ: 48264237; ID Datové schránky: tfh3r89; www.eliprom.cz; eliprom@eliprom.cz

Žádáme Vás tímto o souhlasné stanovisko k připravované projektové dokumentaci výše uvedené stavby.

Náklady na výše uvedenou stavbu bude hradit investor této stavby společnost ČEZ Distribuce, a. s.. Investor je povinen dodržovat všechna ustanovení zákona č. 458/2000 Sb.. Po skončení prací uvede pozemky do původního stavu investorem vybraný zhotovitel stavby.

Realizace stavby se předpokládá v roce 2025.

Pokud máte k navrženému řešení jakékoliv dotazy či výhrady, kontaktujte prosím projektanta stavby – **Ing. Radek Ackermann, ackermann@eliprom.cz, tel. 774 507 679.**

Předem děkuji za Vaši ochotu a spolupráci.

S pozdravem

Andrea Zerzánová
Inženýrka a příprava staveb
mobil: +420 778 087 267
e-mail: zerzanova@eliprom.cz

 **ELIPROM spol. s r.o.**
IČO: 48264237
DIČ: CZ48264237
www.eliprom.cz
Legií 317/19, 460 01 Liberec

Zerzánová

Přílohy:

- Projektová dokumentace stavby
- Plná moc k zastupování investora a pověření

Zasílací adresa:

ELIPROM spol. s r.o., Na Úbočí 5267/16, 466 05 Jablonec nad Nisou