

Obec Hruška**Hruška 30****798 27 Němčice nad Hanou**

v Brně 18.2.2026

Doplnění stávající fotovoltaické elektrárny 600 kW o bateriové úložiště BESS 500 kW na pozemku parc.č. 2289/1, k.ú. Hruška, žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro povolení stavby.

V návaznosti na plánovaný záměr: „Doplnění stávající fotovoltaické elektrárny 600 kW o bateriové úložiště BESS 500 kW na pozemku parc.č. 2289/1, k.ú. Hruška,“ vás tímto žádáme o vyjádření k záměru.

Základní údaje:

Stavebník: IMK ENERGY Two (2), s.r.o., Zahradní 631, 798 27 Němčice nad Hanou, IČ: 29210135

Místo stavby: pozemek parc.č. 2289/1, k.ú. 648671 Hruška

Typ stavby: Novostavba

Název záměru: Doplnění stávající fotovoltaické elektrárny 600 kW o bateriové úložiště BESS 500 kW na pozemku parc.č. 2289/1, k.ú. Hruška

Stručný popis záměru:

Předmětem projektové dokumentace pro vydání povolení stavby je povolení doplnění stávající fotovoltaické elektrárny 600 kW o bateriové úložiště BESS 500 kW o instalovaném výkonu 500 kW na pozemku parc.č. 2289/1, k.ú. Hruška, obce Hruška, Olomoucký kraj, Česko.

Na pozemku parc.č. 2289/1 k.ú. Hruška je postavena stávající FVE 600 kW společnosti IMK ENERGY Two (2) s.r.o. V současné době je stávající FVE připojena ke stávajícím rozvodům VN (22 kV) distribuční společnosti EG.D. Místem připojení je podpěrný bod č.5 na stávajícím venkovním vedení 22 kV linka VN5 odbočka Hruška. Odsud je, přes svislý odpínač FLa (majetkové rozhraní), napojena kabelem VN stávající odběratelská trafostanice TS1. Přebytky vyrobené elektrické energie jsou dodávány do sítě.

Na základě smlouvy o připojení č. 9002368131, uzavřené mezi stavebníkem a distributorem (EG.D, a.s.), bude stávající připojení k síti distribuční společnosti EG.D (22kV) upraveno. Stávající kabelová přípojka VN (22kV), z podpěrného bodu č.5 na stávajícím venkovním vedení 22 kV linka VN5 odbočka Hruška, zůstane zachována. Kabel VN se pouze na pozemku parc.č. 2289/1 k.ú. Hruška přepojí do nově navržené trafostanice TS01 v celkové délce 12,1 m.

V ní bude, v rozvaděči VN, osazeno pole měření (na straně VN), stávající měření (na straně NN) pro stávající FVE se zruší a bude sloužit pouze pro informace majitele. Z rozvaděče VN, v hlavní nové trafostanici TS01, bude napojena stávající „podružná“ trafostanice TS1 (sloužící pro FVE) a nový transformátor T2, z kterého bude připojen nový bateriový systém BESS.

V rámci stavby budou tedy vybudovány ke stavbě stávající fotovoltaické elektrárny tato nová zařízení technické infrastruktury:

- 1x Trafostanice TS01

- 1x Bateriové úložiště BESS 500 kW

Bateriový záložní zdroj bude zajišťovat lepší nakládání s elektrickou energií pro vykrývání propadů napětí v síti a její možné uchování pro další využití.

Tato zařízení budou vybudována na pozemku parc.č. 2289/1 k.ú. Hruška, v jeho severní volné části, mimo stávající fotovoltaické panely.

Přepojení připojovacího kabelu do nové trafostanice TS01 v délce 12,1 m a nové vnitřní rozvody NN k propojení mezi objekty technické infrastruktury budou všechny vybudovány na pozemku parc.č. 2289/1 k.ú. Hruška.

Mimo stávající připojení do sítě společnosti EG.D, záměr nevyžaduje žádná další připojení na síť technické infrastruktury.

Všechny zařízení budou umístěna na základových pasech, jejich okolí bude zatravněno.

Celý areál fotovoltaické elektrárny je oplocen, k přístupu budou využívány stávající příjezdové a přístupové plochy fotovoltaické elektrárny.

Záměr bude vybudován na předmětném pozemku na základě nájemních smluv.

Zařízení je zřizováno z důvodu vykrývání propadů napětí v síti elektrické energie v hladině VN, resp VVN, v dobách maximálních odběrů a zjišťují tak omezení výpadků elektrické energie.

Vámi vydané vyjádření bude sloužit pro účely projednání záměru s místně příslušným stavebním úřadem formou povolení stavby.

V případě že bude potřeba stávající podklady jakkoliv doplnit či objasnit, neváhejte nás prosím kontaktovat - viz. telefonní a e-mailové spojení uvedené níže.

Současně vás tímto žádám o vyjádření v co nejkratším termínu.

Děkuji



Petr Zelinka
Jednatel společnosti

Tel: 775554281

E-mail: petr@frazpet.cz

Přílohy:

- 1) Plná moc k zastupování
- 2) Projektová dokumentace