

Lumír Pašek Ing. arch.
Oldřichovská č.p. 43
Mníšek

ŽÁDOST ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
09.06.2022	FVS - D/3331/2022/Ba	Stanislav Baláž / 482312122	Frýdlant / 10.06.2022

- určení místa: **Ludvíkov pod Smrkem, parc. č. 977, 979, 981/1**
- obsah žádosti: **„NÁVRH DĚLENÍ POZEMKOVÉ PARCELY“ č. 981/1 v k.ú. Ludvíkov pod Smrkem**
- žadatel: **Lumír Pašek Ing. arch., Mníšek, Mníšek, Oldřichovská, č.p. 43, 46331**
- investor: **Investor je shodný s žadatelem.**

Výše uvedený žadatel vyznačil zájmové území a stanovil důvod pro vydání vyjádření k existenci vodohospodářských zařízení v majetku nebo správě společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. (dále jen „FVS“). FVS vydává následující vyjádření:

V zájmovém území **dojde ke střetu** s vodohospodářskými zařízeními ve správě FVS.

V zájmovém území se nachází přiváděcí vodovodní řad PVC DN 150, pro obce Dolní Řasnice a Krásný Les a vodovodní přípojka pro objekt č.p. 244. Vodohospodářské sítě jsou v situaci zakreslené pouze orientačně, nejsou geodeticky zaměřeny. Přesnou polohu je nutné ověřit vytyčením v terénu, případně provedením kopaných sond.

V případě jakékoliv plánované výstavby v zájmovém prostoru, je nutné zachovat v trase vodovodního řadu volný pruh o šířce 6m, z důvodu zajištění přístupu techniky, za účelem provádění oprav a údržby vodohospodářského zařízení.

Provádět terénní úpravy, budovat stavby trvalého charakteru, vysazovat trvalé porosty v tomto ochranném pásmu lze jen s písemným souhlasem příslušného správce sítě.

Toto vyjádření neslouží pro vydání žádného povolení (rozhodnutí nebo opatření) týkajícího se stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ani podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Bez předložení dokumentace stavby není možné posoudit, zdali nedojde k ohrožení zájmů FVS. Požadujeme předložení zejména koordinační situace stavby se zákresem zařízení FVS, včetně vyznačení ochranného pásma vodovodu a kanalizace.

Vytyčení vodohospodářských zařízení:

- | | | |
|---|-------------|--|
| • ústředna: | 482 312 122 | fvs@fvs.cz |
| • vedoucí provozu vodovodů a kanalizací | 607 713 506 | stejskal@fvs.cz |

S dotazy k vyjádření se lze obrátit na naši společnost prostřednictvím e-mailu dokumentace@fvs.cz nebo na těchto telefonních číslech 482 312 122.

Vždy je nutno uvést datum a značku našeho vyjádření.

Toto vyjádření platí dva roky od data vydání.

Stanislav Baláž, DiS.
Dokumentace sítě



Rozdělovník: 1. adresát - zasláno e-mailem
2. vlastní kopie pouze elektronicky