

Technické řešení elektrické přípojky pro staveniště

Adresa staveniště: č. parc. 856/2, Mlýnská, Rychnov u Jablonce nad Nisou, 468 02

Popis řešení:

Přípojka pro krátkodobého připojení staveniště bude dle určení ČEZ Distribuce, a. s. provedena ze stávající rozpojovací skříně R13, která je umístěna na podpěrném bodě 109.

Z rozpojovací skříně R13 zrealizuje zhotovitel PMS, spol. s r.o. přívodní vedení nn do prozatímního elektroměrového rozváděče (plastového pilíře), který bude umístěn u stávající rozpojovací skříně R13 na veřejně přístupném pozemku Města Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Z elektroměrového rozváděče zrealizuje zhotovitel PMS, spol. s r.o. kabelové vedení nn po pozemku Města Rychnov u Jablonce nad Nisou a po levém břehu (kamenné zídce) malé řeky Mohelky ve správě státního podniku Povodí Labe. Z levého břehu bude kabelové vedení vedeno po provizorní konstrukci přes malou řeku Mohelku do staveništního rozváděče na pozemku stavby – viz přiložená katastrální mapa.

Příloha: katastrální mapa

