



MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU

Odbor výstavby - stavební úřad

Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Vyřizuje: Bc. Pavla Kubáčková
Telefon: 488 880 929, 603 415 235 mobil
E-mail: pkubackova@rychnovjbc.cz
IDS: fjxbbm5

Č.j.: MU/496/2022
Zn: REKO.MUS.39.Rych
Sp.zn.: MUS/39/2022

V Rychnově u Jablonce n.N. dne: 10.2.2022

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Stavebník: GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567

Zastoupení: LI-projekt, Pod Skalkou 393, 463 11 Liberec 30, Ing. Jiří Pařízek

Stavba: REKO MS Rychnov u Jablonce nad Nisou, Lipová 530 a 557 – rekonstrukce plynových přípojek, vše na p.p.č. 720, 740/1, 744, 741, 743 a 742, v obci i k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou

Městský úřad v Rychnově u Jablonce n.N., jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), posoudil záměr na umístění **REKO MS Rychnov u Jablonce nad Nisou, Lipová 530 a 557 – rekonstrukce plynových přípojek, vše na p.p.č. 720, 740/1, 744, 741, 743 a 742, v obci i k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou**, který podala dne 6.1.2022 společnost **LI-projekt, Pod Skalkou 393, 463 11 Liberec 30, Ing. Jiří Pařízek** a na základě toho vydává v souladu s § 96 odst. 4 stavebního zákona pro výše uvedenou stavbu územní souhlas.

Umístění a popis stavby:

Přípojka pro č.p.530 - Nová STL plynovodní přípojka „P1“ z potrubí PE932x3,0 SDR 11 materiálu PE100RC bude napojena navrtávacím T kusem PE090/PE032 v komunikaci ulice Lipová na stávající STL plynovodní řad PE090. SIL plynovodní přípojka bude vedena přes komunikaci do nového pilířku umístěného před oplocením č.p.530. STL přípojka PE 032 bude ukončena v novém pilířku závitovou přechodkou PE dn 32/1" a osazeným hlavním uzávěrem plynu kulovým kohoutem KK 1". Pro umístění HUP bude provedena výstavba nového pilíře MACH typ R2 před oplocením pro osazení HUP, regulátoru tlaku plynu a 1 x plynoměru s roztečí 250 mm. Do pilíře bude instalován montážní rám FLEXI k fixaci přechodky před HUP a vstupního a výstupního šroubení pro jeden plynoměr s roztečí 250 mm. Za HUP bude instalován nový regulátor plynu B 6 m3/hod v rohovém provedení. Výstup plynoměru bude propojen s uzávěrem za plynoměrem KK 5/4" flexi nerezovou hadicí G5/4"-R1". Potrubí OPZ bude pokračovat pod úrovní terénu za osazenou závitovou přechodkou 5/4"/PE 040 a podružným uzávěrem potrubím PE 040 s ochranným pláštěm k objektu. Před obvodovou zdí objektu přejde zemní přechodkou PE040/Cu35 na potrubí Cu35x1,0 mm opatřené PE izolací. Cu potrubí bude vyvedeno podél zdi, pod úrovní terénu v ochranném potrubí Cu 54x1,5 mm projde vrtaným průchodem obvodovou zdí do 1.PP. Za obvodovou zdí přejde na potrubí Cu 28x1,0 mm a bude vyvedeno po stěně pod strop, kde bude pokračovat po stěně, v ochranném potrubí Cu 42x1,2 mm projde zdí, podejde podhled, bude se lomit ke stávajícímu prostupu do kotelny za kterým se propojí na uzávěr před plynovým kotlem.

Vše na p.p.č. 720 a 744, v obci i k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Přípojka pro č.p.557 - Nová NTL plynovodní přípojka „P2“ z potrubí PE040x3,7 SDR 11 materiálu PE100RC bude napojena navrtávacím T kusem ocel DN300/PE040 ve volném terénu ulice Lipové na stávající NTL plynovodní řad ocel DN300. NTL plynovodní přípojka bude vedena volným terénem do nového pilířku umístěného v oplocení č.p.557. NTL přípojka PE 040 bude ukončena v novém pilířku závitovou přechodkou PE dn 40/5/4" a osazeným hlavním uzávěrem plynu kulovým kohoutem KK 5/4" Pro

umístění HUP bude provedena výstavba nového pilíře MACH typ R2 v oplocení pro osazení HUP, regulátoru tlaku plynu a 1 x plynoměru s roztečí 250 mm . Do pilíře bude instalován montážní rám FLEXI k fixaci přechodky před HUP a vstupního a výstupního šroubení pro jeden plynoměr. Výstup plynoměru bude propojen s uzávěrem za plynoměrem KK 5/4" flexi nerezovou hadicí G5/4"-R1". Potrubí OPZ bude pokračovat pod úrovní terénu za osazenou závitovou přechodkou 5/4"/PE dn 40 a podružným uzávěrem KK5/4" potrubím PE 040 s ochranným pláštěm k objektu. Před obvodovou zdí objektu přejde zemní přechodkou PE@40/Cu35 na potrubí Cu35x1,2 mm izolované. Cu potrubí bude vyvedeno k obvodové zdi a v ochranném potrubí Cu54x1,5 mm projde obvodovou zdí do šachty, kde bude redukován na Cu28 a vyveden nad podlahu, kde bude zatím zaslepen.

Stavba bude probíhat pokládkou nového potrubí v otevřeném výkopu. Během výstavby dojde k odpojení a přepojení přípojek odběratelů bez náhradního zásobování plynem.

Vše p.p.č. 740/1, 741, 743 a 742, v obci i k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou

Podmínky pro provedení záměru: Stavba bude umístěna dle ověřené projektové dokumentace a budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.

Územní souhlas má podle § 96 odst. 7 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne jeho vydání.

Bc. Pavla Kubáčková
referent stavebního úřadu
v Rychnově u Jablonce n.N.

Obdrží:

LI-projekt, Pod Skalkou 393, 463 11 Liberec 30, Ing. Jiří Pařízek
GasNet, s.r.o., Klášská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567
Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
Gridservices a.s., Plynárenská 499/1, 62 00 Brno – Zábřeh
ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/13, 140 00 Praha 4
SČVK a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
CETIN a.s. Olšanská 2681/6, Praha 3, 13000
MMJN, odbor stavební a životního prostředí, Mírové nám. 19, Jablonec nad Nisou
Petr Kolomazník, Ještědská 491, 468 02 Rychnov u Jbc
Ing. Petr Peterka, Lipová 530, 468 02 Rychnov u Jbc
Jana Peterková, Lipová 530, 468 02 Rychnov u Jbc

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **406158_000242** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **2** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 11.02.2022 v 09:18:32. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 11.02.2022 08:18:51. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 57 19 E8**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Pavla Kubáčková, úředník, městský úřad, 6, Město Rychnov u Jablonce nad Nisou**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**


Pracoviště: **Liberec 15**

Česká pošta, s.p. dne 11.02.2022

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Lucie Rozsypalová

Otisk úředního razítka:



145917280-301178-220211091814

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 57 19 E8, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.