

Váš dopis zn.: Kunc 1609/2026
Ze dne: 29.06.2026

Obec Kunčice pod Ondřejníkem
Kunčice pod Ondřejníkem 569
73913 Kunčice pod Ondřejníkem

Naše č.j.: POD/11110/2026
Spis. zn.: 923.3_19
Vyřizuje: Ing. Karin Janoušková
Tel.: 596657267
E-mail: Karin.Janouskova@pod.cz
Datum: 16.07.2026

Stanovisko správce povodí a správce vodního toku ke stavbě kanalizace

Byli jsme požádáni o stanovisko k výstavbě kanalizační stoky R a R-1 v Kunčicích pod Ondřejníkem. Stoka R bude napojena na stávající systém splaškové kanalizace výtakem z nové čerpací stanice 52 EO. Čerpací stanice je navrhována z důvodu křížení vodního toku Tichávka, který je v řešené lokalitě zahlouben oproti niveletě stávajícího kanalizačního přívaděče. Kanalizační gravitační stoky R a R-1 budou vybudovány z plastového plnostěnného hladkého potrubí v profilu DN 250 SN 10 v délkách 536 m +106 m, celkem 642 m. Výtak z čerpací stanice do stávající kanalizační šachty bude proveden z PE 100 SDR 11, D90x8,3 mm v délce 28,4 m. Na projektovaných úsecích kanalizace bude provedeno celkem 18 ks prefabrikovaných kanalizačních šachet DN 1000. Celkem bude na kanalizaci napojeno 11 stávajících nemovitostí. Kanalizační přípojky budou u 8 objektů provedeny jako DN 150 v celkové délce 34,22 m a u dalších 3 jako DN 200 v délce 23,28 m. Celková délka přípojek je 57,5 m. Křížení vodního toku bude provedeno řízeným podvrtem chráničky PE D 160 x 9,5 mm v délce 28,4 m. Potrubí v chráničce bude vystředěno plastovými podkladníky DISA, typ A/B-0/3, výšky 19 mm, po 1,5 m. Konce chráničky budou uzavřeny pryžovými manžetami EDPM 160/90 s nerezovým upínacím páskem. Hloubka uložení chráničky pod dnem toku bude o minimálním krytí vrcholu chráničky 1,5 m. Startovací a koncová jáma jsou umístěny v trase podchodu. Konce chráničky přesahují vnější břehové hrany 6,6 m (v koncové jámě) a 6 m ve startovací jámě

Záplavové území vodního toku Tichávka v úseku ř. km 5,900 až 11,345, ve smyslu § 66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb., bylo v zájmovém úseku stanoveno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 11.03.2004 s č. j. ŽPZ/10970/03.

Záměr je navržen v povodí vodního útvaru HOD_0140 „Tichava (Tichávka) od pramene po ústí do toku Lubina. Tento vodní útvar byl vymezen jako přirozený, nebylo v něm dosaženo dobrého chemického stavu a jeho ekologický stav je střední. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Stavba prochází stanoveným záplavovým územím. S ohledem na její charakter lze konstatovat, že nedojde k ovlivnění odtokových poměrů.

Z hlediska správce povodí a správce vodního toku Tichávka nemáme k záměru připomínek a jeho realizace je možná za předpokladu splnění následujících podmínek:

- zákopové jámy protlaku budou umístěny min. 6 m od horní břehové hrany, jak je uvedeno v projektu,
- horní hrana chráničky PE D 160 bude uložena min. 1,5 m pode dnem a břehy vodního toku, jak je uvedeno v projektu
- minimálně 3 dny před zahájením prací bude tato skutečnost písemně oznámena našemu VHP Skotnice (skotnice.vhp@pod.cz) a bude oznámena kontaktní osoba odpovídající za práce na stavbě,
- po ukončení prací požadujeme, aby zástupce VHP Skotnice byl přizván ke kontrole provedených prací a byl předán protokol řízeného protlaku s udáním výšky krytí pode dnem a břehy vodního toku včetně geodetického zaměření.

Správce povodí posoudil vliv záměru „Kunčice pod Ondřejníkem, splašková kanalizace, stoka R“ na stav útvarů povrchových vod a podzemních vod podle „Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP“.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených vodních útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu a potenciálu.

Toto stanovisko neslouží k majetkoprávnímu vypořádání trvalého a dočasného záboru pozemků v rámci stavby. Za tímto účelem je třeba před realizací stavby uzavřít s majetkovým odborem našeho podniku příslušný smluvní vztah (Ing. Poledníková, tel.č. 596 657 325).

Upozorňujeme, že státní podnik Povodí Odry neponese následky za škody, které vzniknou na vašem zařízení vlivem povodňových průtoků, ledových jevů a splavenin.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Elektronický podpis: 22.7.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Lukáš Pavlas
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 26.10.2028 09:49 +02:00

Ing. Lukáš Pavlas
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

Na vědomí: Závod 1, majetkový odbor - zde