

LEGENDA:

- pozn.: značky nejsou v měřítku
-  projektované kabelové vedení NN
 -  stávající kabelové vedení VN
 -  stávající kabelové vedení NN
 -  projektovaná přípojková skříň
 -  stávající sloupy
 -  kabelová spojka
 -  hranice parcel
 -  oplocení
 -  rozhraní ploch

Tímto souhlasím se stavbou

PARCELA: 3308

VLASTNÍK: Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Adresa: Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

PODPIS:

Zónres síť je pouze orientační. Před započatím výkopových prací je nutno nechat všechny sítě vytyčit. Při souběhu a křížení sítí dodržet požadavky správců sítí, minimálně však požadavky dle ČSN 73 6005.

katastrální území: Rychnov u Jablonce nad Nisou

3/PEN ~ 400/230V 50Hz

Prostory - nebezpečné (typ VI)


Ochrana před nebezpečným dotykem dle PNE 33 0000-1:

- základní ochrana polohou, krytím a dvojitou izolací

- ochrana příporuše v síti TN-C automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jističnými prvky (strana NN)



Nová kabelová smyčka NN
Nová přípojková skříň (X73) v plastovém plíři.
Nová kabelová smyčka NN
AYKY 3x120x70mm²
l_{tr} = 6,5m
l_{kab} = 9,5m



BIMONT České město 713/22, Liberec, Vltava-Ústí 460 08, Liberec, IČO 4718282	Stupeň PD: DUR
Projektant: ELIŠKA BRANDOVÁ DIAT 0500071	Datum: 01/2024
Investor: ČEZ DISTRIBUCE A.S. Teplická 874/8, Děčín IV-Podmelský 405 02, Děčín IV, IČO 24728033	Zakázka č.: IV-12-4025200
Název stavby: K_JN-Rychnov u Jablonce n.N.př.č.3310,KNN	Měřítko: Výkres č.: C.3
Výkres: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	

