

2019

Prověrky BOZP

provedené dne 18. 3. 2019 a zaměřené na kontrolu BOZP na pracovištích příspěvkové organizace, Mateřská škola Veselíčko, okres Přerov

Zjištěné závady:

Závada	Termín odstranění	Za odstranění závady odpovídá
BUDOVA / ŠKOLKA		
Rychlovarná konvice je umístěná na podstavci a zapojená do zásuvky ve skladu ložního prádla - zajistit poučení pracovníků o odstavování konvice mimo podstavec, popř. vypojit z elektrické sítě	31. 3. 2019	Mgr. Lucie Pazderová
Aktualizovat formulář pro vstupní školení zaměstnanců	odstraněno ihned	Ing. Zdenka Šafránková
Není provedena roční kontrola plynového zařízení - zajistit provedení kontroly plynového zařízení	31. 5. 2019	Mgr. Lucie Pazderová
KUCHYNĚ		
Rychlovarná konvice je umístěná na podstavci a a zapojená do zásuvky v kuchyni - zajistit poučení pracovníků o odstavování konvice mimo podstavec, popř. vypojit z elektrické sítě	31. 3. 2019	Mgr. Lucie Pazderová
NEODSTRANĚNÉ ZÁVADY Z MINULÉ PROVĚRKY:	31. 8. 2018	Mgr. Lucie Pazderová
• Ve skladu ve školce u dětských toalet není dodržena bezpečná vzdálenost od stropu, á 20 cm • U vchodu do kotelny a přes sklad čisticích prostředků jsou nepotřebné trčící dráty • V kuchyni není přístup k vypínačům a havarijním vypínačům (STOP tlačítka) elektrického zařízení kuchyně, zařízení nelze bezpečně a dle potřeby vypnout, porušení NV 101/2005, vysoké nebezpečí úrazu		

Dne 19. 3. 2019 podpis:

Mgr. et Mgr. Lucie Pazderová, ředitelka školy:

Ing. Zdenka Šafránková, technik BOZP: