

MŠ Veselíčko

Od: Žeravová Kateřina [katerina.zeravova@khsolc.cz]
Odesláno: 17. dubna 2019 11:07
Komu: 'MŠ Veselíčko'
Kopie: 'Vránová Dana, MUDr.'; 'Pešáková Lenka'
Předmět: RE: stavební úpravy škol v rámci energetických úspor -OPRAVA

K předchozímu mailu pro přesnost opravuji – po novele vyhl.499/2006 Sb. se jedná o přílohu č.15

MUDr. Kateřina Žeravová

ředitel odboru hygieny dětí a mladistvých

KHS Olomouckého kraje

Wolkerova 6
779 11 Olomouc

tel.: +420 585719280, +420 605945379

e-mail: katerina.zeravova@khsolc.cz

<http://www.khsolc.cz>

ID: 7zyai4b

Pokud poskytujete v rámci této komunikace Vaše osobní údaje, dochází ze strany Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, (dále jen KHS), k jejich zpracování. S osobními údaji KHS nakládá v souladu s platnou právní úpravou, přičemž základní informace o ochraně osobních údajů na KHS podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jsou dostupné na webových stránkách KHS (www.khsolc.cz) v části <http://www.khsolc.cz/gdpr.aspx>

From: Žeravová Kateřina [mailto:katerina.zeravova@khsolc.cz]

Sent: Wednesday, April 17, 2019 11:00 AM

To: 'MŠ Veselíčko' <msveselicko@seznam.cz>

Cc: 'Vránová Dana, MUDr.' <dana.vranova@khsolc.cz>; 'Pešáková Lenka' <lenka.pesakova@khsolc.cz>

Subject: RE: stavební úpravy škol v rámci energetických úspor

Dobrý den, paní ředitelko,
K Vašemu mailu níže sděluji:

V rámci dotací „energetické úspory“ byla v Olomouckém kraji zrekonstruována řada škol a školských zařízení. Většina realizovaných staveb byla řádně zdokumentována, dokumentace byla závazně posouzena dotčenými orgány v rámci stavebních řízení a následně kolaudací. V některých případech se ale stalo, že stavební úpravy byly vedeny jako kupř. „udržovací práce“ a byly realizovány bez účasti stavebního úřadu a tedy bez posouzení příslušnými orgány.

Stavební zákon v § 103 odst.1 písm.c) stanoví, že „udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob.....“ stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují. Takto však v žádném případě nelze posuzovat stavební úpravy školy nebo školského zařízení s pobytovými prostory pro děti a mladistvé, v rozsahu jak níže uvádíte, tedy že dochází k „zateplení budovy, rekonstrukci a zateplení střechy, přístavbě šaten a instalaci vzduchotechniky“.

Těmito zásahy do objektu může být zdraví dětí ohroženo mnoha faktory, které jsou legislativně upraveny a vyžadují tedy závazné posouzení příslušných orgánů, která navazují na řízení stavebního úřadu.

V tomto případě se jedná:

- Při bouracích pracích musí být ověřeno, zda nebude manipulováno s azbestem (§5 a příloha č.4 vyhl.č.499/2006 Sb.), hrozí kontaminace vnitřního prostředí azbestovými vlákny – povinnosti stanoveny v § 13 odst.1 zákona č.258/2000 Sb. ve znění vyhl.č.6/2003 Sb.
- Zateplením objektu se mohou výrazně změnit mikroklimatické podmínky vnitřního prostředí - povinnosti stanoveny v § 7 odst.1 a § 13 odst.1 zákona č.258/2000 Sb. ve znění vyhl.č.410/2005 Sb. a vyhl.č.6/2003 Sb.