


POZNÁMKA:

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA NN	:	3PEN AC, 50Hz, 400/230 V/TN-C
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM V DS NN - DLE PNE 33 0000-1/6	:	
- ZÁKLADNÍ OCHRANA - ŽIVÝCH ČÁSTÍ	:	POLOHOU, PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY, IZOLACÍ
	:	- DLE ČL. 3.2.2.1, 3.2.2.3, 3.2.2.4
- OCHRANA PŘI PORUŠE - NEŽIVÝCH ČÁSTÍ	:	IZOLACÍ, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
	:	- DLE ČL. 3.3.2.1, 3.3.2.5



OKRES: BRNO-VENKOV  
OBEC: ŘÍCMANICE  
K.Ú.: ŘÍCMANICE [745448]

STÁVAJÍCÍ SÍŤ NN E.ON:

- KABEL
- KABEL HDV (ORIENT. ZÁKRES)
- NEPROVOZOVANÝ KABEL
- KABELOVÁ SPOJKA
- HOLÉ VEDENÍ
- PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ
- ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ
- PODPĚRNÝ BOD / BETONOVÝ, DVOJITÝ
- PODPĚRNÝ BOD / BETONOVÝ, JEDNODUCHÝ

PROJEKTOVANÉ SÍŤE NN

- KABEL NN / KOMUNIKACE
- KABEL NN V CHRÁNIČCE
- PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍŤE

- VODOVOD, VAS
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ, VAS
- KANALIZACE, NEPROVOZUJE VAS
- PLYNOVOD STL, INNOGY
- CETIN, PODZEMNÍ
- KABEL VO

KATASTR + POLOHOPIS

- HRANICE PARCEL
- VNITŘNÍ KRESBA PARCEL
- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- OPLOCENÍ
- OPLOCENÍ
- STROM / KEŘ

POPIS ZÁMĚRU

ZE STÁVAJÍCÍHO NADZEMNÍHO VEDENÍ E.ON AES 4x120 mm BUDE NA STÁVAJÍCÍM PODPĚRNÉM BODU E.ON Č. 2 PŘES NOVOU SKŘÍŇ SP100/NS PROVEDEN SVOD KABLEM NAYY-J 4x25 mm. NOVÝ KABEL BUDE VEDEN PO POZEMKU OBCE Č. 976/15 V BETONOVÉ DLAŽBĚ A V ROSTLÉM TERÉNU A BUDE UKONČEN V NOVÉ PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍŇI SS100/NK NA HRANICI PARCELY ŽADATELE Č. 976/13. PŘECHOD MÍSTNÍ KOMUNIKACE V DÉLCE 5 m NA PARCELE OBCE Č. 976/15 BUDE PROVEDEN FORMOU OTEVŘENÉHO VÝKOPU 50x120 cm S ULOŽENÍM KABELU V CHRÁNIČCE.

POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU:

- 976/15 - OBEC ŘÍCMANICE
- 976/13 - SJM TUMA PETR A TUMOVÁ SILVIE

UPOZORNĚNÍ:

- INŽENÝRSKÉ SÍŤE JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ A BYLY ZÍSKÁNY OD MAJITELŮ (SPRÁVCŮ) SÍŤÍ Z PRACOVISTĚ GIS
- VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍŤE MUSÍ BÝT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VYTÝČENY, DLE USTANOVENÍ 4. VYHL. Č. 10/74 SB. O GEODETICKÝCH PRACÍCH VE VÝSTAVBĚ
- PŘI KRÍŽENÍ A SOUBĚHU S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍŤEMI JE NUTNO SE ŘIDIT ČSN 73 6005 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍŤÍ
- SCHÉMATICKÉ ZNAČKY JSOU KVŮLI PŘEHLEDNOSTI ZVĚTŠENY, NEODPOVÍDAJÍ MĚŘÍTKU

INVESTOR:	E.ON DISTRIBUCE, A.S., IČO: 28085400	
MÍSTO STAVBY:	ULICE KOMENSKÉHO, ŘÍCMANICE, OKRES BRNO-VENKOV	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: BC. JOSEF KYTLICA ČKAIT: 1005985	NAVRHL, VYPRACOVAL: TOMÁŠ TÓTH ZAKAZKY.TOTH@GMAIL.COM, 721 252 272	ČÍSLO STAVBY: 1030051213
STAVBA: ŘÍCMANICE, PARC. Č. 976/13, PŘÍP. NN, TUMA		FORMÁT: A3
OBJEKT: KABELOVÝ ROZVOD NN		DATUM: 04/2019
OBSAH VÝKRESU: SITUAČNÍ VÝKRES		STUPEŇ PD: DÚS
		ZAK. ČÍSLO: 03_12_19
		MĚŘÍTKO: 1:250
		ČÍSLO VÝKRESU: 1.