


POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA NN	:	3PEN AC, 50Hz, 400/230 V/TN-C
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM V DS NN - DLE PNE 33 0000-1/6	:	
- ZÁKLADNÍ OCHRANA - ŽIVÝCH ČÁSTÍ	:	POLOHOU, PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY, IZOLACÍ
	:	- DLE ČL. 3.2.2.1, 3.2.2.3, 3.2.2.4
- OCHRANA PŘI PORUŠE - NEŽIVÝCH ČÁSTÍ	:	IZOLACÍ, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
	:	- DLE ČL. 3.3.2.1, 3.3.2.5



OKRES: BRNO-VENKOV
OBEC: ŘÍCMANICE
K.Ú.: ŘÍCMANICE [745448]

PROJEKTOVANÉ SÍTĚ NN

	KABEL NN
	PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ

KATASTR

	HRANICE PARCEL
	VNITŘNÍ KRESBA PARCEL

DOTČENÉ A SOUSEDNÍ POZEMKY:

	POZEMKY OBCE
	POZEMKY SOUKROMÝCH MAJITELŮ
	SOUSEDNÍ POZEMKY DO 2,0m OD STAVBY
	OCHRANNÉ PÁSMO KABELU NN, VN (1,0m PO KAŽDÉ STRANĚ OD OSY)

POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU:

976/15 - OBEC ŘÍCMANICE
976/13 - SJM TUMA PETR A TUMOVÁ SILVIE

SOUSEDNÍ POZEMKY DO 2,0 m:

976/26 - SJM PETR SPÁČIL A SYLVA SPÁČILOVÁ
976/27 - LENKA KUNČAROVÁ
976/14 - SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU KOMENSKÉHO Č. P. 228 V ŘÍCMANICÍCH

UPOZORNĚNÍ:

- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ A BYLY ZÍSKÁNY OD MAJITELŮ (SPRÁVCŮ) SÍTÍ Z PRACOVISTĚ GIS
- VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MUSÍ BÝT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VYTÝČENY, DLE USTANOVENÍ 4. VYHL. Č. 10/74 SB. O GEODETICKÝCH PRACÍCH VE VÝSTAVBĚ
- PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI JE NUTNO SE ŘÍDIT ČSN 73 6005 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ
- SCHÉMATICKÉ ZNAČKY JSOU KVŮLI PŘEHLEDNOSTI ZVĚTŠENY, NEODPOVÍDAJÍ MĚŘÍTKU

INVESTOR:	E.ON DISTRIBUCE, A.S., IČO: 28085400	
MÍSTO STAVBY:	ULICE KOMENSKÉHO, ŘÍCMANICE, OKRES BRNO-VENKOV	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: BC. JOSEF KYTLICA ČKAIT: 1005985	NAVRHL, VYPRACOVAL: TOMÁŠ TÓTH ZAKAZKY.TOTH@GMAIL.COM, 721 252 272	ČÍSLO STAVBY: 1030051213
STAVBA:		FORMÁT: A3
OBJEKT:		DATUM: 04/2019
OBSAH VÝKRESU:		STUPEŇ PD: DÚS
		ZAK. ČÍSLO: 03_12_19
		MĚŘÍTKO: 1:500
		ČÍSLO VÝKRESU: 2.