



Z Á P I S

zasedání číslo 1-mimořádné Zastupitelstva obce Patokryje

konané dne 2. 1. 2024 v Obecním domě od 18:30 hod.

Upozornění: Jedná se o neúplný zápis. Plná verze zápisu je k dispozici na obecním úřadě.

1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu

blok 1-1

Zasedání Zastupitelstva obce Patokryje (dále jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.30 hodin starostou obce Karlem Řehákem (dále jako „předsedající“). Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Ing. Aleše Sobotku a pana Martina Sobotku, zapisovatelem paní Jaroslavu Valovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Patokryje **určuje** ověřovateli zápisu Ing. Aleše Sobotku a pana Martina Sobotku, zapisovatelem paní Jaroslavu Valovou.

Výsledek hlasování:

Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 1-mimořádné/1a/2024 bylo schváleno.

blok 1-2

Program:

- 1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu
- 2. Smlouvu s firmou ČEZ Distribuce, a.s. o připojení fotovoltaické výroby k distribuční soustavě

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Patokryje **schvaluje** Program:

- 1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu
- 2. Smlouvu s firmou ČEZ Distribuce, a.s. o připojení fotovoltaické výroby k distribuční soustavě

Výsledek hlasování:

Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 1-mimořádné/1b/2024 bylo schváleno.

2. Smlouvu s firmou ČEZ Distribuce, a.s. o připojení fotovoltaické výroby k distribuční soustavě

Starosta předložil Smlouvu s firmou ČEZ Distribuce, a.s. o připojení fotovoltaické výroby k distribuční soustavě na napěťové hladině 0,4 kW (NN) číslo: 23_SOP_02_4122254096 na objektu č.p. 35.

Jedná se o rezervovaný výkon FVE, který je pro nás stanoven s ohledem na jistič a stav DS na 19,39 kW. Celkově instalovaný výkon FVE je spočítán na 23,1 kWp. Výkon FVE do DS bude omezen na střídači .

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Patokryje **schvaluje** uzavření smlouvy s firmou ČEZ Distribuce, a.s. o připojení fotovoltaické výroby k distribuční soustavě na napěťové hladině 0,4 kW (NN) číslo: 23_SOP_02_4122254096.

Výsledek hlasování:

Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 1-mimořádné/2/2024 bylo schváleno.

Ověřovatelé: Ing. Aleš Sobotka

Martin Sobotka

Starosta: Karel Řehák

Datum vyhotovení: 3. 1. 2024